

ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА
„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“Бр. 82-11.0-209 02-276793/3-19
26-09-2019 20. год.

БЕОГРАД, МАСАРИКОВА 1-3

ОПШТИНСКА УПРАВА СРЕПЧИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

ПРИЈЕМНИ ЛИСТ ЗА ПРОЈЕКТ

ПРИМЉЕНО:	30.09.2019
Организација:	
Број:	25 350-285
Датум:	

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне пословеВенац Слободе 10
34300 Аранђеловац

ПРЕДМЕТ: Технички услови за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу слободностојећег објекта спратности П+0 за потребе деце са сметњама у развоју у Аранђеловцу, Улица Царице Милице, на к.п. број 992/4 К.О. Аранђеловац (површине 691m²), укупне нето површине приземља објекта од 234,39m². Ангажована снага неопходна за напајање планираног објекта електричном енергијом (потребна снага наведена у достављеној допуни Захтева) износи 22,08 kW, према Захтеву и допуни истог код нас заведених под бројевима 8Д.1.1.0-Д.09.02-276793/1-19 и 8Д.1.1.0-Д.09.02-276793/2-19.

Услови за изградњу објекта на локацији обухваћеној планским актом:

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

Преко и у непосредној близини предметне локације на коју се односе ови Технички услови за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу, пролази нисконапонска и средњенапонска мрежа (1Е20 кV и 1Е0.4 кV подземни и надземни водови), као и прикључни ЕЕ водови који служе за напајање постојећих објеката у непосредној близини предметне локације. Тачне геодетске снимке ових инсталација ЕД Аранђеловац не поседује, па их је **пре почетка извођења било каквих радова, неопходно проверити у Катастру инсталација и водова и затражити од ЕД Аранђеловац евентуално искључење и стављање у безнапонско стање истих.**

Потребно је задовољити сва сигурносна растојања од наших електроенергетских објеката (подземних и надземних водова, слободностојећих мерних и разводних ормана, стубова МНН, уземљивача, ТС и др.) и предузети све Законом прописане мере заштите на раду приликом извођења радова на планираној изградњи објекта на предметној локацији.

Неопходно је да се приликом извођења радова извођач придржава свих прописаних безбедносних мера, као и да се испоштују следећи услови:

1. Да се пре почетка радова у близини наших подземних и надземних нисконапонских и високонапонских водова и осталих електроенергетских објеката (стубова, ТС, мерних, разводних и мерно-разводних ормана, уземљивача и др.), затражи од ЕД идентификација и тачно обележавање (евентуално и стављање у безнапонско стање) надземних и подземних кабловских водова и осталих електроенергетских објеката и инсталација.

2. Да се потребни радови у близини каблова, прикључних и инсталационих електроенергетских водова (надземних и подземних водова, чију тачну трасу треба претходно проверити и преузети у РГЗ-у, Служби за катастар непокретности Аранђеловац), трафо-станица, нисконапонских мерних и разводних ормана, стубова са уземљењем, осталих уземљивача и др, врши искључиво ручно и под нашим надзором, уз обавезно евидентирање података о завршеном послу у грађевински дневник извођача радова. ЕД Аранђеловац не поседује тачне снимке подземних електроенергетских инсталација.

3. Да се приликом евентуалног укрштања и паралелног вођења осталих инсталација и мрежа са подземним кабловима и у близини осталих ЕЕ објеката (ДВ стубови, НН стубови, уземљивачи, ТС и др.) испоштују минимална растојања при укрштању и при паралелном вођењу.

4. Да подносилац захтева сноси све трошкове евентуалног оштећења наших електроенергетских објеката и инсталација, која су настала непажњом извођача радова или непоштовањем ових услова.

- **Потребно је да инвеститор и извођач радова предузму све потребне мере заштите на раду т.ј. да се не угрозе сигурносна растојања ни у процесу изградње објекта.**

Додатни услови за извођење радова на евентуалној изградњи објекта на предметној локацији израде Урбанистичког пројекта препарцелације:

1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Аранђеловац, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Аранђеловац.

4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Аранђеловац. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чланом 217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу:

Прикључење новог објекта који би се градио на предметној локацији на електроенергетску мрежу би се вршило са постојеће НН мреже која се напаја из МБТС „Цара Душана“, нисконапонски извод „За Улицу Царице Милице и Јанка Катића“, изведен подземним кабловским водом типа РР00-А 4x150 mm², а затим СКС Х00/0-А 3x70+71,5 mm², до вредности максималне ангазоване снаге од 22,08 kW (32 А), трофазно.

Мерни орман (слободностојећи И.М.О.) са кога би се напојио предметни објекат се поставља на регулациону линију предметне парцеле, приступачно са јавне површине – издвојено мерно место и напајао би се са постојећег стуба ниског напона број 1, типа 9/1000 подземним нисконапонским кабловским водом 1Е0.4 kV типа РР00-А 4x25 mm², дужине цца 23 m (прва варијанта) или са постојећег стуба ниског напона број 2, типа 9/250 подземним нисконапонским кабловским водом 1Е0.4 kV типа РР00-А 4x25 mm², дужине цца 16 m (друга варијанта), а у зависности од могућности неопходног решавања имовинско-правних односа за трасу постављања овог прикључног подземног напојног кабловског вода од прикључног стуба НН мреже (број 1 или број 2) до слободностојећег И.М.О. који се поставља на регулациону линију предметне парцеле (као што је то и приказано на скици на графичком прилогу).

Применити ТТ систем заштите са ЗУДС и мере изједначења потенцијала за заштиту од превисоког напона додира и напона корака.

Нашим развојним програмима није предвиђена изградња нових нисконапонских и високонапонских мрежа на овом подручју.

Детаљни технички услови и обавезе које из тога проистичу ће се регулисати кроз евентуално издавање новог Решења о одобрењу за прикључење на ДЕЕС.

Ови Технички услови се издају за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу слободностојећег објекта спратности П+0 за потребе деце са сметњама у развоју на к.п. број 992/4 К.О. Аранђеловац и у друге сврхе се не могу користити.

Обрадио,


Михајловић Иван, дипл.ел.инж.



За ЕД Аранђеловац,


Ненад Јанц

Ови Технички услови се издају за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу слободностојећег објекта спратности П+0 за потребе деце са сметњама у развоју на к.п. број 992/4 К.О. Аранђеловац и у друге сврхе се не могу користити.

Обрадио,














Михајловић Иван, дипл.ел.инж.





За ЕД Аранђеловац,


Бранислав Јанковић

ЛЕГЕНДА

	Граница Урбанистичког пројекта
	Катастарско стање
	Фактичко стање
	Регулациона линија (према ПГР-у)
	Граница грађевинске парцеле
	Грађевинска линија
	Граница грађења
	Социјална заштита
	Зона предвиђена за грађење
	Планирани објект
	Саобраћајница (планирана ПГР-ом)
	Улаз у објект

А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ НА К.П. БР.992/4 КО АРАНЂЕЛОВАЦ		
	НАЗИВ ЛИСТА:		БРОЈ ЛИСТА:
	СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ ЗОНЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ		6
	РАЗМЕРА: 1 : 500		ДАТУМ: 2019. г.
	РУКОВОДИЛАЦ РАДНОГ ТИМА: Катарина Илић, дипл.инж.арх.		ДИРЕКТОР: Марина Агатуновић
	 НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ		
	ОБРАЂИВАЧ: "ИНФОПЛАН" Д.О.О. АРАНЂЕЛОВАЦ		12084 ISO 9001:2008 SRPS ISO 9001:200

