



„БУКУЉА“

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Аранђеловац, Бранислава Нушића 1

18_21

3. 2. 2021

У вези вашег захтева бр : 01-690/1 од 28.01.2021

на основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09 и 24/11) и Одлуке о водоводу и канализацији ("Службени гласник општине Аранђеловац" бр. 27/2011) достављамо Вам :

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Објект : **ВИШЕПОРОДИЧНИ**
категорија * класификациони број * бруто површина(м²)
Инвеститор: **"ВИС ИЗГРАДЊА" Д.О.О. Сопот**
Улица: **Милосава Влајића бр.29, Сопот**
Локација: **Аранђеловац**
К.П. **991/22 и 991/43** површина(м²):

1. На достављеним подлогама налазе се уцртане постојеће линије са назначеним пречницима и врстом материјала. Позиције свих инсталација су релативне а прецизније утврђивање се може обавити на терену позивањем службе-Водовода и канализације ЈКП "Букуља".
2. При пројектовању и извођењу радова водити рачуна о међусобном растојању на местима укрштања и паралелном вођењу трасе. Растојања треба да буду према техничким нормативима. На местима укрштања траса ископ вршити ручно.
3. Радни притисак у мрежи на свим деоницама је различит и креће се до 10 бара.
4. Дубине укопавања цевовода су различите и крећу се до 1.3м.
5. Инвеститор је у обавези да обавести писаним путем ЈКП "Букуља" о почетку радова 10 дана пре радова ради обележавања инсталација. Уколико приликом извођења радова дође до оштећења цевовода **ИНВЕСТИТОР ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПРИЈАВИ ОШТЕЋЕЊЕ И ДА СНОСИ ТРОШКОВЕ САНАЦИЈЕ.**
6. Постојећа фекална канализација заснована је на пречницима до Ø 500 најчешће од материјала керамика и PVC.
7. Обраћа се пажња подносиоцу захтева да постоји могућност наилажења на инсталације цевовода и одвода кишне и фекалне канализације која је постављена од стране трећих лица ван знања и контроле ЈКП "Букуља". Цевоводи који нису у систему контроле и одржавања ЈКП "Букуља", ово предузеће не одговара.
8. Посебни услови:

- ВОДОВОД :	PE Ø 225, PE Ø 110
- КАНАЛИЗАЦИЈА :	F.KAN KER Ø 200, Atm.KAN BET Ø 500
- ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА :	///

За све додатне информације обратити се Техничкој служби на тел. 711-300, локал 128.
Аранђеловац 03.02.2021

Рок важности овог Решења је две године, до: 4. 2. 2023

Аранђеловац 03.02.2021

Примио

Обрадио/ла:

З. Ђорђевић

За сектор ПиР :
[Signature]
Директор
[Signature]



