



**„БУКУЉА“**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
Аранђеловац, Бранислава Нушића 1

7\_22  
25. 1. 2022

У вези вашег захтева бр : 01-224/1 од 14.01.2022

на основу Закона о планирању и изградњи ( "Службени гласник РС" бр. 72/09 и 24/11 ) и Одлуке о водоводу и канализацији ( "Службени гласник општине Аранђеловац" бр. 27/2011 ) достављамо Вам :

## ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

### УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Објекат : **ПОСЛОВНИ**

категорија \* класификациони број \* бруто површина(м2)

Инвеститор: **Предшколска установа Дуга-Сунце 2**

Улица: **Ратних војних инвалида бр.10**

Локација: **Аранђеловац**

К.П. **2346/1 и 2356/6**

површина(м2):

1. На достављеним подлогама налазе се уцртане постојеће линије са назначеним пречницима и врстом материјала. Позиције свих инсталација су релативне а прецизније утврђивање се може обавити на терену позивањем службе-Водовода и канализације ЈКП "Букуља" .

2. При пројектовању и извођењу радова водити рачуна о међусобном растојању на местима укрштања и паралелном вођењу трасе. Растојања треба да буду према техничким нормативима. На местима укрштања траса ископ вршити ручно.

3. Радни притисак у мрежи на свим деоницама је различит и креће се до 10 бара.

4. Дубине укопавања цевовода су различите и крећу се до 1.3м.

5. Инвеститор је у обавези да обавести писаним путем ЈКП "Букуља" о почетку радова 10 дана пре радова ради обележавања инсталација. Уколико приликом извођења радова дође до оштећења цевовода **ИНВЕСТИТОР ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПРИЈАВИ ОШТЕЋЕЊЕ И ДА СНОСИ ТРОШКОВЕ САНАЦИЈЕ.**

6. Постојећа фекална канализација заснована је на пречницима до Ø 500 најчешће од материјала керамика и PVC.

7. Обраћа се пажња подносиоцу захтева да постоји могућност наилажења на инсталације цевовода и одвода кишне и фекалне канализације која је постављена од стране трећих лица ван знања и контроле ЈКП "Букуља". Цевоводи који нису у систему контроле и одржавања ЈКП "Букуља", ово предузеће не одговара.

8. Посебни услови:

- ВОДОВОД :	Постојећи објекат приључен је на уличну вод.линију РЕ Ø 63 (вик шифра 310693). За потребе новопланираног објекта потребно је изградити нову инфраструктуру - водоводну линију РЕ Ø 110
- КАНАЛИЗАЦИЈА :	Постојећи објекат је прикључен на канализациону мрежу.
- ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА :	///

За све додатне информације обратити се Техничкој служби на тел. 711-300, локал 128.

Аранђеловац 25.01.2022

Рок важности овог Решења је две године, до: 26. 1. 2024

Аранђеловац 25.01.2022

Примио

Обрадио/ла:


за сектор ГИР :

Директор



Ситуациони план са трасом водовода и  
канализације

P = 1:1000



ЛЕГЕНДА

- Водовод
- Фекална канализација
- Граница парцеле

