

Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Радови на изградњи типске монтажно-бетонске трафостанице 20/0 кВ "Дечји вртић-Нова"**

Референтни број: **ЈН 09/26**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>У оквиру критеријума за квалитативни избор у делу "2.1. Списак изведених радова" наручилац је захтевао да је понуђач извео радове који су предмет јавне набавке.</p> <p>Чланом 7. Закона о јавним набавкама прописано да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију док је чланом 9. прописано да наручилац мора у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим привредним субјектима. У складу са изнетим, да ли ће наручилац прихватити референцу која се односи на изградњу трафо станица без ограничења да ли је иста 20кВ или 10кВ?</p>	<p>Наручилац прихвата референцу која се односи на изградњу трафостаница напонског нивоа 10 кВ на страни средњег напона, али да је исти тип као и трафостаница која је предмет јавне набавке.</p>
<p>Поштовани,</p> <p>У критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта у позицији 2.2 Техничка лица или тела-извођење радова наведено је:</p> <p>"Да понуђач има радно ангажована лица, ангажована по било ком основу у складу са Законом о раду:1) минимум 1 (једног) радно ангажованог по било ком основу у складу са Законом о радудипломираног инжењера електротехнике који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, ознакеЕП 05-01, шифра лиценце 350 или 352 или 510И или 351И (одговарајуће шифре по важећим правилницима у времеиздавања лиценце) – одговорно лице за врсту</p>	<p>Да, једно лице може бити ималац обе захтеване лиценце, 350 и 450, издате од стране ИКС, под условом да није учествовало, као одговорни пројектант електроенергетских инсталација, са лиценцом 350, у процесу добијања Дозволе за градњу предметног објекта трафо станице.</p>

<p>стручних послова: израда техничке документације;2) минимум 1 (једног) радно ангажованог по било ком основу у складу са Законом о радудипломираног инжењера електротехнике који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, ознакеЕИ 05-01.1, шифра лиценце 450 или 511И или 451М (одговарајуће шифре по важећим правилницима у времеиздавања лиценце) - одговорни извођач радова за врсту стручних послова: грађење објеката односноизвођење радова"</p> <p>Да ли једно лице може бити ималац обе захтеване лиценце, тј. лиценци 350 и 450 Инжењерске коморе Србије?</p>	
<p>Поштовани,</p> <p>Тачком 2.1 Списак изведених радова захтевазе следеће: Да је понуђач у претходне 3 (три) године пре истека рока за подношење понуда извео радове који су предмет јавне набавке у вредности од најмање 15.000.000,00 дин</p> <p>Како су технолошки захтеви за рад на ТС 20/0,4кВ и 10/0,4кВ идентични. Да ли је прихватљиво да се достави референца за ТС које су напонског нивоа 10/0,4кВ?</p> <p>Срдачан поздрав</p>	<p>Да, прихватљиве су и референце за ТС 10/0,4 кВ, конструктивно посматрано 10 и 20 кВ средњенапонска постројења су идентична, разлика је само у напонском нивоу изолације и габаритима СН постројења који се разликују у зависности од напона.</p>